



F1. - KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN	
Típus	ecoTEC plus VU INT II 146/5-5
Q _n	3,3–14,9 kW
m _{FV}	0,43 m ³ /ó
Δp szivattyú	25 kPa
V tágulási	10 liter
U	230 V
P	70 W
NNY	3 bar
Szükséges	1 db
Forgalmazó	Vaillant Saunier Duval Kft.

MEGJEGYZÉS

- A hőleadók PURMO típusúak, kötéseik egységesen 1/2" – 1/2" méretűek.
- A hőleadók Danfoss RA-N egyenes szelepekkel, Danfoss RLV egyenes csavarzattal szerelendők.

JELMAGYARÁZAT

- fűtési előremenő vezeték (Cu)
- - - - - fűtési előremenő vezeték (Cu)
- külső hőmérséklet érzékelő

ENERGO-TALLÉR KFT. 3508 Miskolc, Tallér u. 7. tel:20/9594-900 email: energotaller@gmail.com

Helye: **HERNÁDVÉCSE, Kossuth u. 2.**

Megnevezése: **CSALÁDSEGÍTŐ, VÉDŐNŐI ÉPÜLET**
Építető: **HERNÁDVÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Dátum: **2018.01.**

Tárgy: **KÖZPONTI FŰTÉS**
Alaprajza

Méretarány: **1:50**

Rajzoló: Szilágyi Zsolt	Tervező: Szilágyi Zsolt	Munkaszám: 10/18	Rajzszám: Gv-1
Tervezői jogosultság száma: G-05-0289			