



JELMAGYARÁZAT

- fűtési előremenő vezeték (Cu)
- - - - - fűtési előremenő vezeték (Cu)
- ① fűtési srangok jele

MEGJEGYZÉS

- A hőleadók PURMO típusúak, kötések egységesen 1/2" – 1/2" méretűek.
- A hőleadók Danfoss RA-N egyenes szelepekkel, Danfoss RLV egyenes csavarzattal szerelendők.

ENERGO-TALLÉR KFT. 3508 Miskolc, Tallér u. 7. tel:20/9594-900 email: energotaller@gmail.com			
Helye:		HERNÁDVÉCSE, Rákóczi u. 2.	
Megnevezése:	KÖZÖSSÉGI HÁZ	Dátum:	2018.01.
Építető:	HERNÁDVÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Méretarány:	1:50
Tárgy:	KÖZPONTI FŰTÉS Tetőtéri alaprajza	Munkaszám:	11/18
Rajzoló:	Szilágyi Zsolt	Rajzszám:	Gf-2
Tervező:	Szilágyi Zsolt		
Tervezői jogosultság száma:	G-05-0289		