



JELMAGYARÁZAT

F1. - KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN	
Típus	ecoTEC plus VU INT II 146/5-5
Q_n	3,3-14,9 kW
m_{Fv}	0,64 m ³ /δ
$\Delta p_{szivattyú}$	18 kPa
$V_{tárolási}$	10 liter
U	230 V
P	70 W
NNY	3 bar
Szükséges	1 db
Forgalmazó	Vaillant Saunier Duval Kft.

- fűtési előremenő vezeték (Cu)
- - - - - fűtési előremenő vezeték (Cu)
- gömbcsap
- vizacsapó szelep
- tömlőveges ürítő gömbcsap
- automatikus légtelenítő
- lejtés iránya és mértéke
- 5 radiátorszelep előbeállítási értéke

ENERGO-TALLÉR KFT. 3508 Miskolc, Tallér u. 7. tel:20/9594-900 email: energotaller@gmail.com			
Helye:		HERNÁDVÉCSE, Kossuth u. 2.	
Megnevezése:		POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Építető:		HERNÁDVÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
Tárgy:		KÖZPONTI FŰTÉS Függőleges csőterve	
Dátum:		2018.01.	
Méretarány:		1:50	
Rajzoló:	Tervező:	Munkaszám:	Rajzszám:
Szilágyi Zsolt	Szilágyi Zsolt	09/18	Gf-2
Tervezői jogosultság száma:		G-05-0289	